



Condizioni particolari di RDO/Confronto tra preventivi

OGGETTO: RdO/Confronto tra preventivi su portale MEPA per l'affidamento di "Lavori di completamento e adeguamento del palazzetto storico sito In piazza Giacomo Matteotti, 1 a Porto Viro", ex "Casa delle Associazioni" secondo stralcio di completamento e miglioria.

DATO ATTO che sono stati completati lavori relativi al primo stralcio presso l'edificio oggetto di adeguamento, per l'utilizzo da parte del Parco, si necessita provvedere al secondo stralcio consistente in:

- **ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E LINEE DI RETE**

- Opere elettriche e di adeguamento delle linee di rete per il passaggio di cavi in fibra ottica con relativi battiscopa, cornici e torrette nonché quant'altro si rendesse necessario per rendere l'opera a regola d'arte;
- Opere elettriche di adeguamento del Quadro elettrico degli uffici e degli armadi esistenti per la rete dati con cavi e fibre ottiche Multimodale;
- Oneri per la redazione di atti amministrativi inclusivi degli elaborati secondo DM37/08;

- **MIGLIORIE APPARECCHI ILLUMINANTI**

- Adeguamento apparecchi illuminanti con plafoniere a LED e opportune certificazioni CAM il tutto completo di accessori per il montaggio e relativo cablaggio;
- Punta comando per DIMM-PUSH in esecuzione sottotraccia con sfilacci cavi esistenti, cavi di derivazione dell'apparecchio illuminante complete degli accessori per il montaggio e per il cablaggio

RICHIAMATO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, si chiede Vostro miglior preventivo per i lavori indicati nell'allegato capitolato d'onori.

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio a base di gara è € 36.650,00 + IVA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato con selezione dell'offerta più conveniente secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara.

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



INDIRIZZI E ONERI CONTRATTUALI

Per l'esecuzione del servizio in oggetto si dovrà attenere a quanto indicato dal RUP, e Direttore dei lavori il dott. Pako Massaro;

TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - DURATA INCARICO

Si chiede l'attivazione del servizio d'urgenza, e l'esecuzione dello stesso pur nelle more della sottoscrizione del contratto generato dal sistema di e-procurement MEPA.

Il servizio dovrà terminare entro 30gg dalla data di consegna/ordine di inizio attività, con consegna documentazione di perizia alla seguente PEC: pardodeltapo@pecveneto.org

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite al riguardo dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte. La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi, pertanto dovrà disporre sotto la sua esclusiva responsabilità, alla protezione contro ogni guasto, rottura, furto, manomissione o danno di tutte le parti componenti gli impianti già posate in opera e dovrà mantenere gli impianti in perfetta efficienza fino a collaudo favorevole avvenuto. Nei casi di danni cagionati da forza maggiore, questi danni devono essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quel/o dell'avvenimento. Il compenso per quanta riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa della ditta appaltatrice o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere. Nel frattempo, la Ditta appaltatrice non può, sotto alcun pretesto, rallentare o sospendere l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Salve preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha la facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti a regola d'arte nel termine contrattuale. La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dalle leggi in vigore. I materiali corrispondenti a/le prescrizioni del Capitolato possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. L'accettazione dei materiali è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Sono a carico della Ditta tutti gli allacciamenti elettrici necessari per la funzionalità del cantiere. La ditta dovrà inoltre provvedere a realizzare tutti quegli allacciamenti provvisori che si renderanno necessari per mantenere la funzionalità degli impianti e dei servizi di sicurezza, compresi quelli telefonici. La Ditta assuntrice, durante il corso dei lavori, considerando impregiudicabile la normale attività lavorativa,

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



deve garantire anche la continuità di funzionamento degli impianti elettrici esistenti. A tal fine essa deve ricorrere a sua cura e spesa ad impianti provvisori eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza per gli utenti e per gli operatori addetti agli impianti

TERMINI DI GARANZIA DEGLI IMPIANTI

Rientra tra gli oneri ed obblighi dell'impresa la garanzia degli impianti realizzati. Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio. Il periodo di garanzia che è fissato in 24 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo; fino a tale data la Ditta ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza tutti gli impianti da essa realizzati. Tale obbligo permane per tutta la durata del periodo di garanzia. Durante il periodo di garanzia la Ditta ha l'obbligo di intervenire sollecitamente a richiesta dell'Ente Parco, per effettuare gli interventi occorrenti per il buon funzionamento degli impianti. Qualora ciò non avvenisse, la Ditta assume l'obbligo di rifondere tutte le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione, relative agli interventi anzidetti. Per il periodo di garanzia indicato nulla sarà dovuto alla Ditta per gli interventi manutentivi e per le parti di ricambio.

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI

Durante il corso dei lavori l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qua for non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Particolare. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento sia sull'osservanza delle leggi nazionali, regionali, delle normative CEI, UNI, UNEL, ARPA, VV.F., ENEL, Telecom, sia sull'accertamento delle disposizioni della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. L'onere di queste prove è a carico della Ditta installatrice. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale. L'esito della verifica non esime la ditta dal dover rispondere in sede di collaudo definitivo di eventuali mancanze o irregolarità riscontrate. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'impianto stesso o intervenute durante il corso dei lavori. Al momento della consegna degli impianti dovrà essere fornita una relazione ed un fascicolo per le norme d'uso e manutenzione di tutti gli impianti eseguiti e dovrà essere tenuto un breve corso, alle maestranze incaricate, sull'uso degli stessi.

REDAZIONE DEI PROGETTI

Rientra negli oneri ed obblighi a carico della impresa appaltatrice provvedere a sua cura e spese, alla redazione del progetto costruttivo e dei calcoli relativi, in cui vengono individuati in maniera definitiva e

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



inequivocabile tutti gli elementi componenti l'impianto e, a seguito delle opportune campionature, riportare sugli stessi le caratteristiche ed il modello delle apparecchiature da installare.

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI

La Ditta appaltatrice, su richiesta della Direzione Lavori, e tenuta ad eseguire verifiche e controlli sugli impianti elettrici esistenti al fine di accertare la possibilità di effettuare dei recuperi su sezioni o parti di impianto, fermo restando l'onere di dichiararne la conformità alla normativa vigente ai sensi del DM 37 del 27 marzo 2008.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, deve eseguire accurate verifiche degli stabili oggetto di intervento sugli impianti elettrici ed assumere contatti con i responsabili della gestione delle attività che in essi si svolgono al fine di ottemperare, in tutti i casi previsti dalle normative vigenti ed in particolare dalla Legge n.13 del 09/01/89 e dal D.M. n. 236 del 14/06/89, alle disposizioni in materia di barriere architettoniche di cui al DPR. n. 503 del 24/07/96, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

REQUISITI DI RISPONDEZZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge n. 186 del 1 marzo 1968, DM 37 del 27 marzo 2008, al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro OM 81/2008 ed a tutte le Direttive dell'Unione Europea riguardanti gli impianti ed i materiali elettrici. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei vari componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di realizzazione e in particolare essere conformi: alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice locale dell'energia elettrica; alle prescrizioni di TIM; alle Norme CEI; alle Norme UNI. In relazione all'osservanza delle norme e Leggi sopra citate, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa esecutrice degli impianti, dovrà produrre attestazione rilasciata dalla CC/AA in cui si certifica il possesso dei requisiti tecnici per l'impresa; dovrà inoltre affidare la direzione dell'esecuzione degli impianti ad un Responsabile Tecnico, provvisto di idonea qualifica professionale mentre la responsabilità delle verifiche dovrà essere affidata a professionista munito di idonea qualifica professionale. I nominativi di dette figure professionali dovranno essere comunicati per iscritto alla DL.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI

A lavori ultimati e prima del collaudo delle opere la Ditta, a sua cura e spese, dovrà produrre e consegnare alla D.L. oltre alla dichiarazione di conformità prodotta secondo le modalità del DM37/08, una relazione tecnica di precollaudo attestante che gli impianti, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, sono rispondenti alla Legge n. 186 del 1 marzo 1968. La relazione tecnica dovrà essere firmata da un professionista abilitato. Tale relazione dovrà essere corredata dai risultati de/le verifiche a vista e prove strumentali, come previsto dalla norma CEI 64-8/6

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



GARANZIA DEFINITIVA

1. Il soggetto aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto è tenuto a presentare entro il termine che verrà comunicato dalla Stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, nella misura del 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023
2. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della fideiussione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del RUP ed avere validità per tutta la durata del contratto (detta polizza dovrà essere allegata attraverso il portale mediante sua scansione accompagnata da un'attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e contestualmente prodotta in originale All'Ente Parco)
3. Si applicano le riduzioni dell'importo previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
5. In sede di esecuzione del contratto la garanzia parzialmente o integralmente escussa deve essere reintegrata entro 10 gg dalla comunicazione all'affidatario del provvedimento che ne ha disposto l'incameramento, pena la risoluzione del contratto

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA

L'esito della procedura sarà comunicato attraverso il sistema MEPA e sarà pubblicato nel sito istituzionale alla pagina Avviso e Sandi.

Il Responsabile del Procedimento per il presente servizio è il sottoscritto Direttore Pako Massaro.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta a firma del legale rappresentante del concorrente dovrà essere caricata sul portale MEPA entro il 07/06/2024 p.v. ore 12:00.

Rischi ritardi o disguidi rimangono in ogni caso a carico del concorrente.

Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a) DGUE
- b) offerta economica, secondo le regole del portale Mepa.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni sui documenti presentati. L'Ente si riserva inoltre di non procedere a nessun affidamento. Tale offerta sarà comprensiva di ogni spesa

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



necessaria allo svolgimento delle attività di cui trattasi comprese eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.

Non saranno accettate offerte condizionate e clausole non previste.

ALTRE INFORMAZIONI

L'Ente può non affidare affatto, senza che agli operatori economici interpellati spettino indennizzi, risarcimenti o rimborsi.

Tutte le informazioni ed eventuali quesiti di natura amministrativa potranno essere richiesti agli uffici dell'Ente attraverso il portale MEPA.

CAPITOLATO DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE

OPERE ELETTRICHE:

Descrizione	unità di misura	qtà
CANALE IN PVC IP 40 DIM. 100X60MM Fornitura e posa in opera di canale portacavi leggero in PVC IP 40, dim. 100x60mm, complete della quota parte dei pezzi speciali, degli accessori di giunzione e di fissaggio per posa a parete.	Metri lineari	30
SETTO SEPARATORE IN PVC H=60MM Fornitura e posa in opera di setto separatori per canale portacavi leggero in PVC IP 40, h=60mm, complete della quota parte dei pezzi speciali, degli accessori di giunzione e di fissaggio.	Metri lineari	30
CANALE BATTISCOPA IN PVC A 3 SCOMPARTI DIM. 81,5X22MM Fornitura e posa in opera di canale portacavi battiscopa in PVC IP 40 a 3 scomparti, dim. 81,5x22mm, complete della quota parte dei pezzi speciali, degli accessori di giunzione e di fissaggio per posa a parete.	Metri lineari	180
CANALE CORNICE IN PVC A 3 SCOMPARTI DIM. 68,5X22MM Fornitura e posa in opera di canale portacavi cornice in PVC IP 40 a 3 scomparti, dim. 68,5x22mm, complete della quota parte dei pezzi	Metri lineari	40

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



speciali, degli accessori di giunzione e di fissaggio per posa a parete.		
CANALE SOPRA PAVIMENTO IP 40 DIM. 75X17MM Fornitura e posa in opera di canale portacavi sopra pavimento in PVC IP 40, dim. 75x17mm, complete della quota parte dei pezzi speciali, degli accessori di giunzione e di fissaggio per posa a pavimento.	Metri lineari	4
ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO UFFICI Adeguamento di Quadro Elettrico Uffici con fornitura e posa in opera di: n° 1 int. mag. term. diff. 2P 10+32A Id=0,03A Complete degli accessori per il montaggio e per il cablaggio.	A corpo	1
ADEGUAMENTO ARMADIO RACK 19" ESISTENTE Adeguamento di armadio rack 19" a pavimento per rete dati e telefonia esistente con fornitura e posa in opera di: n° 1 pannello 8 prese FO multimodale 50125 OM3 Complete degli accessori per il montaggio e per il cablaggio; escluso apparati attivi.	A corpo	1
ARMADIO RACK 19" IP 40 DA 38UR DIM. 600X600X1.800MM Fornitura e posa in opera di armadio rack 19" a pavimento per rete dati e telefonia costituito da armadio a pavimento dim. 600x600x1.800mm contenente: n° 1 pannello 8 prese FO multimodale 50125 OM3 n° 1 pannello 24 prese RJ45 Cat 6 SUTP n° 2 pannello con anelli passacavi n° 1 ripiano Completo degli accessori per il montaggio e per il cablaggio; escluso apparati attivi	A Corpo	1
CAVO FS17 SEZ. 1X2,5MMQ Fornitura e posa in opera di cavo FS17 sez. 1x2,5mmq, posato od infilato entro canalizzazione predisposta, complete degli accessori di posa e l'attestazione alla morsettiera.	Metri lineari	400
CAVO 8 FIBRE OTTICHE MULTIMODALE 50125 OM3 Fornitura e posa in opera di cavo 4 fibre ottiche Multimodale 50125 OM3, posato od infilato entro canalizzazione predisposta, complete degli	Metri lineari	80



accessori di posa; esclusa l'attestazione al cassetto.		
ATTESTAZIONE FO MULTIMODALE 50l125 OM3 Fornitura e posa in opera di attestazione FO Multimodale 50l125 OM3, completa di pigtail per connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, degli accessori per la connettorizzazione e per il cablaggio; escluso test strumentale.	Pezzi	16
CAVO UTP 4X2XAWG23l1 CAT. 6 Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione dati non schermato tipo UTP 4x2xAWG23l1 Cat. 6, posato od infilato entro canalizzazione predisposta, complete degli accessori di posa e l'attestazione alla morsettiera	Metri lineari	1.500
POSTO LAVORO A PARETE SU CANALE BATTISCOPIA Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per posto lavoro a parete su canale battiscopa, costituito essenzialmente da: n° 1 scatole portafrutto a 4 posti per canale n° 1 scalole portafrutto a 6 posti per canale n° 3 prese fm 2P+T 10l16A Universali n° 3 prese dati RJ45 UIUTP Cat. 6 n° 2 copriferro Complete degli accessori per il montaggio e per il cablaggio.	Pezzi	12
POSTO LAVORO A PAVIMENTO SU TORRETTA A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per posto lavoro su torretta portafrutti a pavimento, costituito essenzialmente da: n° 2 torretta bifacciale fm l dati n° 3 prese fm 2P+T 10l16A Universali n° 3 prese dati RJ45 UIUTP Cat. 6 n° 7 copriferro Complete degli accessori per il montaggio e per il cablaggio.	Pezzi	1



<p>POSTO FOTOCOPIATORE A PARETE SU CANALE BATTISCOPIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per fotocopiatore a parete su canale cornice, costituito essenzialmente da:</p> <p>n° 2 scatole portafrutto a 4 posti per canale n° 1 prese fm 2P+T 10L16A Universali n° 1 prese dati RJ45 UUTP Cat. 6 n° 4 copriforo</p> <p>Complete degli accessori per il montaggio e per il cablaggio.</p>	Pezzi	2
---	-------	---

Nel preventivo riguardante le opere elettriche dovranno essere considerati:

- eventuali oneri per ricerca percorso per posa cavo fibra ottica comprendente anche aperture e chiusura controsoffitti.
- Eventuali oneri per l'esecuzione di test strumentale e certificazione della bontà della trasmissione delle prese dati, inclusa la redazione di report cartaceo.

SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI:

<p>PLAFONIERA QUADRATA LED 32W, UGR<19, CRI>90, DALI-PUSH</p> <p>Fornitura e posa in opera di plafoniera quadrata a LED 32W, 4.000K, UGR<19, CRI>90, CAM, DALI-PUSH, con corpo in lamiera, diffusore opale, completa degli accessori per il montaggio e per il cablaggio.</p>	Pezzi	24
<p>PLAFONIERA RETTANGOLARE LED 32W, UGR<19, CRI>90, DALI-PUSH</p> <p>Fornitura e posa in opera di plafoniera rettangolare a LED 32W, 4.000K, UGR<19, CRI>90, CAM, DALI-PUSH, con corpo in lamiera, diffusore opale, completa degli accessori per il montaggio e per il cablaggio.</p>	Pezzi	14

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



PUNTO PULSANTE PER DIMM-PUSH Fornitura e posa in opera di punto pulsante per DIMM-PUSH in esecuzione sottotraccia, costituito da: - adeguamento cavi esistenti - il supporto, i tappi ciechi e la placca in policarbonato - il pulsante. Completo degli accessori per il montaggio e per il cablaggio.	Pezzi	15
PUNTO COMANDO PER DIMM-PUSH Fornitura e posa in opera di punto comando in esecuzione sottotraccia, costituito da: - sfilaggio cavi esistenti - i cavi in derivazione dall'apparecchio illuminante Completo degli accessori per il montaggio e per il cablaggio.	Pezzi	38

Nel preventivo riguardante la sostituzione degli apparecchi illuminanti dovranno essere considerati:

- Oneri per lo smontaggio degli apparecchi illuminanti esistenti, escluso smaltimento.

Si richiede inoltre l'esecuzione del progetto per l'impianto elettrico che includa gli elaborati secondo il DM 37/08

RISERVATEZZA DELL'INFORMAZIONI

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy").

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti.

Finalità del trattamento

- a) Il trattamento dei dati che riguardano i concorrenti e l'aggiudicatario sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Responsabile del Procedimento per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di obblighi di legge.

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



- b) I dati forniti dall'aggiudicatario sono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- c) Tutti i dati acquisiti dall'Ente Parco potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza dall'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Ente Parco in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale dell'Ente Parco che cura il procedimento di gara;
- b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (GDPR);
- c) pubblicati nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento.

Diritti del concorrente interessato

Agli offerenti ed all'aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o ricorrendo agli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Titolare del trattamento e l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, via Marconi 6- 45012 Ariano nel Polesine. Indirizzo PEC: Parco Regionale Veneto del Delta del Po: parcodeltapo@pecveneto.it

Delegato al trattamento e il DPO la Società NWN Solutions S.r.l. I dati contatto del DPO sono: dpo@nwnsolutions.it PEC: nwnsolutions@pec.it



PENALITA'

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale nell'ammontare stabilito in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, la totale/parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso. L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Aggiudicatario relativi al contratto cui si riferiscono. Le penalità sono notificate all'esecutore del servizio in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art.1454 del Codice Civile e ss.gg., con riserva del risarcimento dei danni subiti qualora le prestazioni richieste non vengano effettuate secondo quanto pattuito e l'Aggiudicatario - diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione delle stesse - non provveda (entro n. 3 gg dalla comunicazione) a sanare le inadempienze. In caso di risoluzione trova applicazione la normativa vigente. Il provvedimento di risoluzione contrattuale sarà regolarmente notificato all'Aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. La Stazione Appaltante potrà procedere con l'esecuzione in danno, imputando all'Aggiudicatario la maggior spesa dalla medesima sostenuta e avrà diritto (ai fini dell'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto) di rivalersi sulle somme dovute all'Aggiudicatario e non ancora liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno/spesa dalla stessa sostenuti.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario s'impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. Esso, pertanto, dovrà far pervenire la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i - anche non in via esclusiva - al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati e s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto d'appalto ed esclusivamente competente il Foro di Rovigo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

CLAUSOLA RISOLUTIVA CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293



da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

RINVIO AL CODICE APPALTI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm. e del Codice Civile.

DISPOSIZIONI VARIE

- a) Tutte le controversie saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Rovigo.
- b) Non saranno ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo generico, indeterminato o inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
- c) Non sono ammesse offerte alla pari e/o in rialzo.
- d) L'Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non aggiudicare il servizio senza che ciò possa comportare pretese di sorta, qualora il servizio richiesto non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venire meno i motivi del servizio stesso.

**IL DIRETTORE DEL
PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO**
PAKO MASSARO

ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO

Via G. Marconi, 6
45012 – Ariano nel Polesine (Rovigo)
Telefono 0426 372202
Fax 0426 373035
E-MAIL: INFO@PARCODELTAPO.ORG
C.F. 90008170293